



CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ... 7/02/2013



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

13/013/CU16/C5

**SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, . DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO,RECANTE MODIFICHE ALLA PARTE PRIMA  
DELL'ALLEGATO IV ALLA PARTE QUINTA DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 3 APRILE 2006,N. 152,IN RELAZIONE ALLE LINEE DI  
TRATTAMENTO FANGHI,AI SENSI DELL'ARTICOLO 272,COMMA  
1,DELLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO**

*Punto 16) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome **esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative** riportare nel testo a fronte allegato.

Roma, 7 febbraio 2013



# ALLEGATO

## TESTO PROPOSTO

1. Alla parte ■ dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi, fatto salvo quanto previsto alla lettera 11).".

2. Alla parte ■ dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo la lettera kk) è aggiunta la seguente:

"ll) linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito degli impianti di trattamento di acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti.".

## EMENDAMENTI RICHIESTI

1. Alla parte ■ dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi, fatto salvo quanto previsto alla lettera 11).".

2. Alla parte ■ dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo la lettera kk) è aggiunta la seguente:

"ll) linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito degli impianti di potabilizzazione, nonché di impianti di trattamento di acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiori a 10 m<sup>3</sup>/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico-fisico.".

